Agregat skraplający Embraco **UNEK6210GK**

Model	Wydajność* dla czynnika R-404a									
	-20	-15	-10	-5	0	5	7,5			10
	W	W	W	W	W	W	W	W inp.	A	W
UNEK6210GK	501	594	604	826	986	1204	1302	628	3,91	1428

*Wydajność podana dla temperatury otoczenia 32°C wg. EN13215: gaz na ssaniu 20°C, przegrzanie 10°C.

Model	Pojemność cylindra sprężarki	Typ silnika	Prąd rozruchowy	Pojemność zbiornika cieczy	Przyłącze		Wentylator			Waga netto
					Cieczowe	Ssące	Ilość	Średnica	Wydatek powietrza	
	[cm^3]		[A]	[L]	[cal]	[cal]	[szt.]	[mm]	[m^3/h]	[kg]
UNEK6210GK	8,77	CSIR	10,1	1,1	1/4	3/8	1	254	595	20,8

Zasilanie agregatu 220-240V/50Hz 1~.







Wymiary:
A = 467 mm
B = 339 mm
C = 296 mm

Technika Chłodzenia Sp. z o.o.
Pyskowicka 24
41-807 Zabrze

KRS: 0000351271
NIP: 6482723130
REGON: 241531848

tel. 323 737 930
tchw@tchw.pl
www.tchw.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 300.000 PLN